



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

Вул. А. Артюмова 38

(найменування об'єкта)

« *23* » *09* 20 *24* р.

Бригада у складі *Мусякає ВМ, Керєров АВ*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті *Вул. А. Артюмова 38*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ø80-36м, Ø50-25м, Ø40-7м, Ø32-8м*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-12м, Ø25-90м (столеші)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Краве Ø32-6м, Ø20-1м, Ø20-4м (на поверхні) Меропі Ø32-6м, Ø20-1м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *Краве сф. в 100 р.с, Меропі сф. в 100 р.с*

- ліквідація виявлених витоків газу; *кр. Ø32-12м, кр. Ø32-12м*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., p=10 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. всі керівники

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: коорсрбување газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО	<u>Доржівський О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Муцетпан В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Керберов А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису [Підпис]

См. інструкції (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
Майстер Д.М. Москаленко Р.В.
Сисєва В.М. Муцетпан В.М.