



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. А. Артемова 40
(найменування об'єкта)

« 23 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Веселовський В.Т.,
Андрієвська О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Арт. Артемова 40
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-22 м, Ø63-15 м, Ø32-4 м

Ø40-8 м, Ø15-8 м (сходові)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крани Ø40-2 м, Ø32-2 м, Ø20-5 м (кварті)
середки Ø40-2 м, Ø32-2 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приміт. об'єкт газ, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: 1 шт Ø32-1 м, 1 шт Ø40-1 м, Ø32-2 м, середки Ø40-1 м, Ø32-2 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в межах газо с/т
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в с/т P=10 мм в с/т, T=5 ат
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. аромсереду об'єкту

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: корозія в межах газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Гордішев О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Веселовський К.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Курманов</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір туди Вдмовились
 (прізвище, ініціали) (підпис)
 Ст. майстер Вір Москаленко Р.В.
Синько Гордішев О.Ф.
Вір Веселовський К.Т.