



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

бульвара Грушевського 16

(найменування об'єкта)

«7»00

20 ч. р.

Бригада у складі

Іванчук С.М. Фокік О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

бульвара Грушевського 16

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 032-ФД, 025-СО.е, 020-Г.е.

Ø25-ФД, Ø20-Г.е. (увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-Ч.е. (ходовий)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ізарів Ø25-100м, Ø20-100м

лесупорти Ø25-100м, Ø20-100м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильного емульсією; Кранів, фільтрів, ліній, шлангів, клітинок
- ліквідація виявленіх витоків газу; 1/2 Ø25-100м, Ø20-100м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
  - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпека
  - розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; безпека
  - перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
  - випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=800 см в. кр. 10 см в. от тиска
  - дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
  - інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. зроблено
- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування, групою ЕМ, які підлягають усуненню: необхідне усунення

Відписано понередження:

Майстер ВБГО

Мідяєв О.  
(прізвище, ініціали)

О.  
(підпись)

Члени бригади

Макарчук С.  
(прізвище, ініціали)

С.  
(підпись)

Іллєк О.  
(прізвище, ініціали)

О.  
(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Відчути буде

Стюарт  
Шевченко  
Слюсар

(прізвище, ініціали)

Лесюк Р.В.  
Горючук О.Р.  
Гончар О.В.

(підпись)