

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



Акт

про підsumки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО бул. Брацкаєвська 31

«7» 10 2022р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Муцайська В.М., Івасюк В.К.,
Джаренко Ю.Г.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті бул. Брацкаєвська 31
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-11м, φ80-9м, φ25-3м,
φ20-36м, φ15-12м,
φ20-24м (шланги)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крас φ20-3м, φ25-1м, φ15-4м
муротс φ20-13м, φ25-1м, φ15-4м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: краса, муротс;
мешканці самостійно
 - ліквідація виявлених витоків газу: крас φ20-4м, муротс φ20-3м,
φ15-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст, d p=10 мм в.ст, t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. крім ремонту

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою БМ, які підлягають усуненню: пофактувати газододаток

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гордєв О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Мухомєв В.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Васильєв В.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Олександров К.Т.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Горбенко Н.А.

(прізвище, ініціали)



(підпис)