



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Відривська
вул. В. Антоновича 18

(найменування об'єкта)

«19» 09 2024 р.

Бригада у складі Курчівський ОВ, Родасенко АФ
Бессадовський В І

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Відривська
вул. В. Антоновича 18

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-3м, Ø89-1м, Ø76-15м
Ø50-18м, Ø40-8м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø40-24м, Ø25-9м
Ø20-150м (сталею)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø40-6, Ø25-6м, крім Ø20-3м (кварц)
крім Ø40-6м, Ø25-6м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Кремль, В.В.Водос,
Лесюк В.В.Водос
- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø40-2м, Ø25-2м,
крім Ø40-2м, Ø25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; В наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Всього 50 шт
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500 мм в.ст, ΔP=10 мм в.ст, t=50 с
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Коректурно

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попередження газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родченків О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Мірошніченко Н.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ромашко О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Васильовський В.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису керівника

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.М. Р.В. Москаленко
М.Ф. Д.Ф. Сердюк
С.Ф. В.О. Васильовський