



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. В. Кородецького 8

«23» 09 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Василь С М, Курі'єв Г В

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. В. Кородецького 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-2м, Ø25-35м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-2м (сварка)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø20-4м, Ø20-1м (сварка)
мережі Ø20-4м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; крім Ø20-4м, Ø20-1м
 - ліквідація виявлених витоків газу; крім Ø20-4м, Ø20-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; не перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P = 500 мм в.ст., ΔP = 10 мм в.ст., t = 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інформувано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають успішному: немає порушень

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Воронісєв О.В.
(прізвище, ініціали)

Васильєв С.М.
(прізвище, ініціали)

Мирзаєв А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешанєв С.М. [Signature] Вірловський

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.М. Мешанєв

Майстер

С.М.

Вірловський Р.В.

Майстер

Р.В.