



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО М. Вінашера

вул. В. Суса 16
(найменування об'єкта)

«19» 09 2024 р.

Бригада у складі Ресурсісера АБ, Куреров АБ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті М. Вінашера
В. Суса 16

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-3м, Ø40-3чм, Ø20-10м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25-2чм - 100мм

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø40-2м, Ø20-1м
шурфа Ø40-2м, Ø20-1м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; власноручно, вилучено?
мешканці вилучили?

- ліквідація виявлених витоків газу; крім Ø20-1м, крім Ø20-1м
крім Ø40-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обслуговування, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всмащовано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=800мм в с/р, P=10мм в с/р, t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. в роз'яснено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: подібне

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родічев О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Коваленко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Курієв М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віт

Смі (прізвище, ініціали)

[Підпис] (підпис)

Майстер Москаленко Р.В.
Смолар Бердичев О.Ф.
М Мамвійчук М.В.