



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. А. Григоренка 40
(найменування об'єкта)

« 2 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Дюдовичко Ю. П. Дедова ЄА
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. А. Григоренка 40
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32-14м, Ø50-8м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-2м, Ø25-12м, Ø20-2м, Ø25-96м (сталею)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø50-1м, Ø32-2м, Ø25-2м, Ø20-4м, металург. Ø50-1м, Ø32-2м, Ø25-2м, Ø10-4м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: вприску, випорожс, мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø32-1м, Ø32-1м, Ø25-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в наявності
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}, \Delta P = 10 \text{ мм в.ст.}, t = 5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необслуговуване газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родчаків О.В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Джоджєва Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Дідкова С.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Місцяної будинку в місті Бушівка

[Signature]
Майстер
Слюсар

[Signature]
(підпис)

Місцянова Р.В.
Торієць О.Р.
Дідкова С.А.
(підпис)