



### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Віжице вул. Т. Григоренка 56  
(найменування об'єкта)

«04» 10 2024 р.

Бригада у складі Лук'яничук О.В.; Матвійчук О.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. Т. Григоренка 56  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 2м, Ø40 - 2м, Ø32 - 35м, Ø20 - 8м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Стояки: Ø20 - 16м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крапи (пробкові): Ø20 - 8шт.  
шуртові з'єднання: Ø40 - 1шт., Ø20 - 8шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильня емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові): Ø20 - 3шт.  
кошторайки: Ø20 - 4шт., Ø40 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P = 500 мм. вод ст.  
Падіння тиску ΔP = 20 мм. вод ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструкційного

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарядування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Тигородецький АС  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Лук'яничук ОВ  
(прізвище, ініціали)

Мамбілічук АВ  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Савицький Євген [Підпис]

Савицький Євген  
Савицький Євген  
Савицький Євген

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Савицький Р.В.  
Тигородецький А.С.  
Савицький А.В.