

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 10 » 10 2024 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_  
м. Вінниця вул. Д. Білоконя № 20  
(найменування об'єкта)

« 10 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В.; Романчук О.Ф.;  
Мустіпан В.М.; Міценко В.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_  
м. Вінниця вул. Д. Білоконя № 20  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 57 - 3 \text{ м}; \phi 32 - 15 \text{ м}; \phi 25 - 55 \text{ м}.$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стопки:  $\phi 20 - 90 \text{ м}; \phi 20 - 8 \text{ м}.$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: (шарові) 1 шт. 100 мм. Шарові з редуктором:  $\phi 20 - 6 \text{ шт}.$   
Крани в квар  $\phi 20 - 3 \text{ шт}.$  пробк  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; \_\_\_\_\_  
мильна емульсія та прилад "VIBRA GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; \_\_\_\_\_  
Контраліка:  $\phi 20 - 2 \text{ шт}.$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів за обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P = 500 мм. в.в. ст.  
Наділено тиску P = 20 мм. в.в. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. арештовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Розривання газопровода

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Мурко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Дмитренко М.В.  
(прізвище, ініціали)

Ромашук О.Р.  
(прізвище, ініціали)

Мустахан В.М.  
(прізвище, ініціали)

Міщенко В.В.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вій підпису відповишес

Ст. майстер  
(прізвище, ініціали)

Майстер  
Селесар

Мояк Анна Р.В.  
(підпис)

Мурко В.В.  
Дмитренко М.В.

[Signature]  
[Signature]