



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця вул. Д. Білоконя №1
(найменування об'єкта)

« 10 » 10 20 14 р.

Бригада у складі *Дзюбенко Ю. Т.; Дробова С. А.;*
Доценко В. В.; Матвійчук А. В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____
м. Вінниця вул. Д. Білоконя №1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 50-2м*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 25-7; φ 20-3м
Стожки: φ 20-75м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові) φ 20-3м; Шарові: φ 20-2м;
Шарові з'єднання: φ 20-5м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _____
мильна емульсія

та прилад "Врач СВЗ"

- ліквідація виявлених витоків газу; *Шарова: φ 50-1м; Конфайка φ 50-1м*
φ 25-1м; φ 20-1м. Крани: φ 20-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод.ст.
Надійма тиску P=20 мм вод.ст. за 5хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуювано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розбурвання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Дюденико Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

Дюрова С.А.

(прізвище, ініціали)

Дюренко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вся підписи відповідають

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Стігмашев
Смайлун

[Signature]
Смайлун В.В.
Смайлун А.В.

[Signature]