

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
« 11 » 10 2024 р.


АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вишневе вул. Київська 122
(найменування об'єкта)

« 11 » 10 2024 р.

Бригада у складі Димитрієнко М.В.; Діброва С.А.;
Доженко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вишневе вул. Київська 122
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-26м, Ø50-20м, Ø40-19м,
Ø20-7м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-3м, Ø40-24м, Ø32-9м. Стояки: Ø25-120 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапки (пробкові): Ø50-3шт, Ø40-3шт, Ø32-6шт, Ø20-2шт. (умовні): Ø40-1шт
мультитові з'єднання: Ø50-3шт, Ø40-4шт, Ø32-6шт, Ø20-2шт
крапки в квартирах: Ø20-7шт. (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; крапки (пробкові): Ø50-1шт, Ø40-2шт.
контргайки: Ø40-1шт, Ø32-2шт, Ø20-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод. ст.
Надмірне тиску пр=20 мм вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудовані газопроводи

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тигуродуцький А.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Димитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віт туртисей

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер Тигуродуцький А.С.
Димитренко М.В.