



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий Будинок
м. Віжиче вул. Київська 126
(найменування об'єкта)

«10» 10 2024 р.

Бригада у складі Іванчук В.А.; Іванчук С.М.; Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиче вул. Київська 126
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø65-46м, Ø50-18м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-8м, Ø40-24м, Ø32-12м, Ø25-5м

Стожки: Ø25-112м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапки (пробкові): Ø50-4шт, Ø40-4шт, Ø32-3шт, Ø25-5шт.

шуртові з'єднання: Ø50-4шт, Ø40-4шт, Ø32-3шт, Ø25-5шт.

крапки в квартирах: Ø20-7шт. (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крапки (пробкові): Ø50-1шт, Ø32-1шт
контурні: Ø50-3шт, Ø40-5шт, Ø32-2шт, Ø15-2шт шурта: Ø50-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вог. ст.
Надмір тиску op=20 мм. вог. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубоване газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Гурородецький А.С.
(прізвище, ініціали)

Ванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Ванчук С.М.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису вірмовишес

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сп. гмн.

Майстер Ант. Гурородецький А.С.
Семасов Віктор Ванчук В.А.