

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«11» листопада 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок

н. Вишнєве бул. Київська 128

(найменування об'єкта)

«11» 10 2024 р.

Бригада у складі Ліченко В.О.; Дуженчук О.В.; Мамбетічук А.В.

(прізвище, ім'я, почесне звання)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті н. Вишнєве бул. Київська 128

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-29м, Ø20-6м, Ø15-3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-8м, Ø15-8м. Столби: Ø20-70м.

(газопроводи сходових клітіпок (характеристики г-ду))

храпи (пробкові) : Ø20-5мм, Ø15-3мм (щульові) : Ø20-1мм, Ø15-1мм
шторкові з'єднання : Ø20-6мм, Ø15-4мм. храпи в вівтарях : Ø20-2мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (триох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та пристрій Vibro GAS

- ліквідація виявленіх витоків газу: храпи (пробкові) : Ø20-2мм
контролер : Ø20-3мм, Ø15-1мм. шторка : Ø20-1мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; без підвалів
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і пристрій; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристрійами та апаратами; записано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Задування газопроводу

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Літерєнко А.С.
(прізвище, ініціали)

Андрій
(підпис)

Члени бригади

Літерєнко В.О.
(прізвище, ініціали)

Ольга
(підпис)

Лур'янчук О.В.
(прізвище, ініціали)

Ольга
(підпис)

Намвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Андрій
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Відмінно виконано

См. відмінно виконано Ігор Михайлович РВ
Ігор Михайлович РВ Ігор Михайлович РВ
Ігор Михайлович РВ Ігор Михайлович РВ