



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

27 09 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. Космомавіч 11

« 27 » 09 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Куреров А.В., Дробинко Р.В., Каюк А.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Космомавіч 11

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-2м.

Ø50-15м, Ø40-18м, Ø32-9м
Ø25-120м (всередині)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

всередині Ø40-2м, Ø32-7м, Ø20-2м (всередині)
всередині Ø40-2м, Ø32-7м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibroglas", мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; К(2 Ø50-1м) Ø32-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогам
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; p=500 мм в.ст., p=100 мм в.ст. t=576
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проїде сервіс вранці

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: координувати газобудів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Родічев О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Керберов Р.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дубовий О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Кавор А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпис відмовився
(прізвище, ініціали) (підпис)

Ст. м. Моск. Моск. альянс Р.В.
Майстер Керберов Р.В.
Смолов С.М. Купцов О.Ф.
Купцов А.В.