



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО вул. Космомавіт'в 3

«27» 09 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Алексєєв ОЮ, Веселовський ВІ, Івасюк С.М  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Космомавіт'в 3  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф67-12 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ф67-8 м, Ф40-4 м, Ф32-5 м, Ф25-100 м (своєм)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крити Ф40-2м, Ф67-1м, Ф32-1м, Ф20-1м, Ф40-2м, Ф67-1м, Ф32-1м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Кресел, Виноград, Мельник, Сидоренко
- ліквідація виявлених витоків газу: К12 Ф40-1м, Ф32-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; не перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; p=500 мм в ст ар: 10 мм в ст t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кресломатова серво

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядуване жераровоу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Роджков ОВ.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Алексеев ОВ  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Васильовський ВТ  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Іванови ІМ.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Відрішису відмови

Ст. МММ  
Майстер СМОСАР

[Signature] (підпис)  
Маслаченко РВ  
Роджков ОВ  
Васильовський ВТ