

112
СН-
1-

«30» 09 20 241 р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

житлове будинок
м. Вінниця вул. Космонавтів 39
(найменування об'єкта)

«30» 09 20 241 р.

Бригада у складі Макарев О.Ю., Веселовський В.І.,
Іванчук С.М.; Плахі О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
бул. Космонавтів №39

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додасться).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ29-3ш; φ76-68ш; φ57-53ш; φ20-30ш.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-40ш; φ25-8ш; φ20-18ш.

Столби: φ20-400ш

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ32-5ш; φ25-1ш; φ20-18ш; Шарові: φ32-2ш;
φ25-4ш; φ20-2ш; муфтові з'єднання: φ32-7ш; φ25-5ш; φ20-20ш.
Крани в сварюванні: φ15-7 шв (пробкові); запирача арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

шильна смальта
та пристрій Vibra GFS'

- ліквідація виявленіх витоків газу:

Клан: φ20-6ш; Кнопка: φ32-6;
φ25-4; φ20-3; Муфта: φ25-1.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 міл. бар. ст.
Подібно тиску 1 б=90 міл. бар. ст. дуже високий.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристріями та апаратами. пройде навчання

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Ремонт газопроводів

Відписано попередження:

Майстер ВБГО

Чурко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.

(прізвище, ініціали)

Романчук С.И.

(прізвище, ініціали)

Люхін О.Б.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

С.

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Фірмій та членів бригади

С.И.

(прізвище, ініціали)

Чурко.

(підпис)

Чурко В.В.

Майстер
Спеціал

Москачев Р.І.

Москачев

Веселовський В.І.

Веселовський В.І.