



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ Космополіс В 7

(найменування об'єкта)

« 27 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Муртинська В. М., Дідрова Є. А., Дюбевако В. І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті в см. Космополіс В 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-6 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ф50-20 см, Ф32-3 см, Ф25-11 см, Ф25-24 см (100 см)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кран Ф32-6 см, Ф25-1 см, Ф20-7 см (сварні), шпорога Ф32-6 см, Ф25-12 см
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: Класифікація об'єктів, селенівоса есеєвса
 - ліквідація виявлених витоків газу: кран Ф32-1 см, Ф25-3 см, кран Ф32-3 см, шпорога Ф32-1 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=800 мм в.ст., Δр: 0,05 в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. весьма добре

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: підприємство газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гордасць О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Курманов В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Сірова С.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дубинко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віт мурісеу Відрозумієв

Ст. інженер
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Майстер
Смоєв

Москаленко Р.В.
Держак О.Ф.
Турчак Вікторія В.М.