



2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок
м. Вінниця вул. Магістральна 78

(найменування об'єкта)

«04» 10 2024 р.

Бригада у складі Алексеєв О.Ю; Веселовський В.І;
Дубенко Ю.Г; Дубленко Р.Ю; Димитров М.В; Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Магістральна 78

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-75м, Ø80-60м, Ø65-17м,

Ø32-3м, Ø20-9м, Ø15-6м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-12м, Ø25-1м, Ø20-8м Страни: Ø20-240м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краны (пробкові): Ø32-3мм, Ø25-1мм, Ø20-11мм, Ø15-2мм (кульові): Ø25-3мм

щуплові з'єднання: Ø32-3мм, Ø25-4мм, Ø20-10мм, Ø15-2мм

краны в квартирах: Ø20-8мм (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (триох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проштруктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мілока емульсія
та прилад „Vibro 6A5“

- ліквідація виявлених витоків газу; краны (пробкові): Ø32-1мм, Ø20-1мм, Ø15-1мм
контргайки: Ø32-1мм, Ø25-3мм, Ø20-4мм щупта: Ø25-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; *без наявності*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; *виконано*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; *перевірено*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; *Підтверджено тиском Р=500 мі. вод. см.*
Падіння тиску в Р=20 мі. вод. см за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; *зроблено*
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. *зроблено*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: *Зарубіжне газопроводу*

Відписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Лініородєуский АС
(прізвище, ініціали)

Максеєв ОЮ

(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І

(прізвище, ініціали)

Дзюденко Ю.Т

(прізвище, ініціали)

Дзюденко Р.Ю

(прізвище, ініціали)

Диморіенко М.В

(прізвище, ініціали)

Дидрове С.А

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

алеф
(підпис)

Максеєв
(підпис)

Дзюденко
(підпис)

Веселовський
(підпис)

Диморіенко
(підпис)

Дидрове
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа *Курмова від підпису*

(прізвище, ініціали)

Андрій Максеєв

співробітник

(підпис)

Андрій Максеєв Р.В.

Лініородєуский А.С.