



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Монастирська 35
(найменування об'єкта)

«26» 09 2024 р.

Бригада у складі Кучеров А.В.; Лукієнчук О.В.; Мамвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Монастирська 35
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 46 м., Ø 32 - 4 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 12 м Стояки; Ø 25 - 6 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крахи (пробкові): Ø 32 - 6 шт.

муртові з'єднання: Ø 32 - 6 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильня емульсія та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; крах (пробковий): Ø 32 - 2 шт. катраїлки: Ø 32 - 2 шт., муртова: Ø 32 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Тид робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прік інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: зарибування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Тімуродецький А.С.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Мухомук О.В.
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мещеряков В.В. вирішено

Ст. інст. М.р. Ашур Мосіашук Р.В.
Смоєв Тімуродецький А.С.
Кучеров А.В.