



2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок

м. Вінниця бул. Р. Скалецького 11

(найменування об'єкта)

«09» 10 2024 р.

Бригада у складі Накчук В.А.; Накчук С.М.; Кучеров А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. Р. Скалецького 11

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-2м, Ø40-2м, Ø32 - 38м,
Ø25-3м, Ø20-2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталь; Ø25 - 48м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

труби (пробкові) : Ø32-2мм, Ø25-6мм (шарові) : Ø 20 - 1мм
шарові з'єднання: Ø32-2мм, Ø25-6мм, Ø20 - 1мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мілька емульсія

на прилад „Vibro GAS“

- ліквідація виявленіх витоків газу; труби (пробкові) : Ø25 - 2мм.

кохлорайки : Ø50 - 1мм, Ø32-2мм, Ø25-3мм. мурфа : Ø32 - 1мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в кількості
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. Інструктовано

Нарушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Задублене газопроводу

Виписано понередження:

Майстер ВБГО

Літогородчук АС

(підпись)

Члени бригади

Котчук В.Д.

(підпись)

Котчук С.И.

(підпись)

Хміров А.В.

(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Від пішу вірюється.

Столярчик
майстер
зносів

(прізвище, ініціали)

Літогородчук А.С.

(підпись)

Котчук С.О.