



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

житлові будинки

вул. Вінницька бул. Ак. Янгеля №4

(найменування об'єкта)

«3» 10 2024р.

Бригада у складі

Максим О.О.; Веселовський В.У.

Луканюк О.В., Чакицук С.М., Плохі О.Б., Деміренко М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

*вул. Вінницька
бул. Ак. Янгеля №4*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ76-41ш; φ57-93ш; φ32-6ш; φ20-12ш*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Столби: φ20-78ш; φ15-408ш.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранчи (пробкові): φ32-6ш; φ25-11ш; φ20-16ш, Шарові: φ25-1ш

Муфтові з'єднання: φ32-6ш; φ25-5ш; φ20-17ш.

Кранчи б/аварійні: φ15-3ш (пробкові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно сприятливому стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

*щільність газу перевірялася
та прилад «Ківасан»*

- ліквідація виявленіх витоків газу;

Контргаїка: φ25-1ш; φ20-3ш

Муфа: φ25-1ш; φ20-1ш; Запірна лока: φ20-1ш,

Запірна крана: φ20-1ш.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; без наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Задовідання газогосподарства

Відписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чурко В.В.
(прізвище, ініціали)
Максеєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.Г.
(прізвище, ініціали)
Лурсенчук О.В.
(прізвище, ініціали)
Іванчук С.М.
(прізвище, ініціали)
Ніколаїв О.Б.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Жаруджан Г.С.
(прізвище, ініціали)

(підпись)

(підпись)

(підпись)

(підпись)

(підпись)

(підпись)

(підпись)