



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

« 02 » 10 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсар - Олійник В.В.; слюсар - Соколовск В.А.;
слюсар - Турась О.Ч
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Жмеринка, вул. Жостова 6.
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф50-2,0м; ф40-57,0м; ф32-42,0м; ф20-3,0м; ф32-36,0м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф13-ф50-1м; краєві ф50-1м (кр.); ф25-8м (кр.); ф20-2м (кр.)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєві в квартирах ф20-7м (кр.); ф20-6м (кр.); ф15-7м (кр.); ф15-2м (кр.);
(система газопостачання квартири (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладу ч. VI в ГОВНД?

- ліквідація виявлених витоків газу; побудове з'єднання ф50-1м; побудове з'єднання ф25-1м; по краєві ф25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; неф робоче тиском $P=500\text{мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Хулевбаба С. Ч
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олейник В. В.
(прізвище, ініціали)

Гураль О. Ч
(прізвище, ініціали)

Сокальчук Р. А
(прізвище, ініціали)

М. Кош

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис).