



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«08» 10 2024 р.

Бригада у складі слюсар - Овчарук В.В; слюсар - Туралев О.У,  
слюсар - Соколовск Б.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Преєришкя, вул. Частковська, 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 50-21,0м; ф 32-23,0м; ф 25-22,0м; ф 20-15м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кр. ф 80-1м; край ф 50-1м (кул.); край ф 20-8м (кр.) край в

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

квартирах ф 20-1м (кр.); ф 20-6м (кул.); ф 15-3м (кр.)

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; пенетрат «Тікто GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу; по краю ф 20-2м (усунено)
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; веконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; веконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; нег  
робочим тиском 500 мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведений

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Червонова А. Ч  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олейник В. В  
(прізвище, ініціали)

Соколовек Т. А  
(прізвище, ініціали)

Гураль О. Ч  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).