

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО



« 26 » 09 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Запорожжя / Коземин, вул. Бердичівське, буд. №2
(Митшовий будинок)
(найменування об'єкта)

« 26 » 09 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Бердичівське,
буд. №2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 2 м.п.; Ø 20 - 32
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 20 - 4 м.п.;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø 20 - 3 м.п.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; без витоків

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко С.А
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Ярмолівч В.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____

Мешковий (прізвище, ініціали) Григорук (підпис).
Григорук відновився