



## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового  
обладнання

ВБГО с. Бережанське (Чорешти) вул. Бережанська, буд. 3  
(Чорештийський сільський совет)  
(найменування об'єкта)

«26» 09 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого  
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті но вул. Бережанська (Чореш-  
ська), буд. № 3  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та  
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з  
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного  
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-ЧИ.Н; Ø 25-20Ч.Н; Ø 20-10Ч.Н.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20-ЧИ.Н.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 20-ЧИ.Н.

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року  
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; з витоками Ø 32 - конср. гаїків / муфта

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи;  
виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах;  
виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання;  
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами.

Інструктаж з використанням пристроя

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Віписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Нігравченко І.І

Череп

Члени бригади

Курінний С.В

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Берелет В.О

(прізвище, ініціали)

Соколов

(підпис)

Ярмолович В.С.

(прізвище, ініціали)

Василь

(підпис)

Василь

(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_

Шевченко ВІД (прізвище, ініціали) Череп (підпис)  
зголосований першим відповідно  
під час відповідно зголосований