

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 11 »



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Боготоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

« 10 » 10 20 24 р.

Бригада у складі слюсарі Гробчик А.В., Базилюк В.В.,
Гуцун М.Б., Муробакши С.Д., Слобожан В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Боготоквартирний будинок
м. Львів вул. Наполеонова, 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 мм L = 100 м.п., Ø 25 мм L = 34 м.п.,

Ø 20 мм L = 7 м.п.,

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 мм L = 12 м.п., Ø 20 мм L = 61 м.п., - по сходових клітках

Ø 20 мм L = 269 м.п. - по стояках

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

закупка Ø 50 мм - 1 шт., крани пробної Ø 25 мм - 5 шт.

Ø 20 мм - 17 шт., крани пробної Ø 25 мм - 1 шт., Ø 20 мм - 63 шт.
Ø 15 мм - 3 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VIGAS
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крани, муфта, контрогайка Ø 25 мм - 5 шт.
крани, муфта, контрогайка Ø 20 мм - 3 шт.,
газопроводи по стояках - 8 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимога
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимога
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вимога
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, парком, при випробуванні надлишковим тиском 500 кн. вг. ст. за 5х6 см. тиском 15 кн. вг. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шурик В. П.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Грибик А. В.
(прізвище, ініціали)

Мурованій У. Д.
(прізвище, ініціали)

Базилук В. В.
(прізвище, ініціали)

Слюсаренко В. А.

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мещковий Боготомович Рогович
(прізвище, ініціали) [підпис] (підпис)

старший майстер / Тарновський Р. А. / [підпис]