

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Сторони
Київка» 09 2024 р.

АКТ №35

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Могилів-Подільська дільниця
Жмеринського УЕТТ

(найменування об'єкта)

«2» 09 20 24р.

Бригада у складі Баков М.С., Савчук Н.Ю.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті д. Могилів-Подільський,
вул. Київська, 24
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відновленою технічною інструкцією та здійснено інструктаж меншканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпеки користування газовими приладами (список подається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø20-10ш, Ø25-25ш, Ø40-30ш
(увідній газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-48ш

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (подати список))

знаходяться в технічно сприятливому стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Меншканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на надійність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском прикладовим методом або методом смущення: пресад, стівогас
- ліквідація викидних прикілів гаш. вимоки зварюючих
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів:

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на гориці, де прокладені газопроводи: в межах
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змінчування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах: всіх
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на цільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено під робочою тискою
- дрібний ремонт газової апаратури і пристрій:
- інструктаж'абonentів з правил користування встановленими побутовими газовими пристріями та апаратами: інструктаж проведено

Нарушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вимоги газу усунено, засилування залізних пристрій проведено

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Бойко Г.О.
(прізвище, ініціали)
Кашев С.С.
(прізвище, ініціали)
Савчук І.Ю.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Шуміг
(ім'я)
Руд
(ім'я)
Хлєб
(ім'я)

(ім'я)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(тіло) №