

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Старший інженер
Клиш А.В.Н» 09 2024р.

АКТ №37

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Мамнів-Тодієвська приватна
Дімеринська ЗЕДР
(найменування об'єкта)

« 11 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Лашов М.С., Савчук Н.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уновноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Мамнів-Тодієвський
вул. Зибівська, 45
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-210мм
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-25мм
(газопроводи еходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø20-120мм
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: примад "Zivogas"
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: Ø20-18мм, Ø25-2мм.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів:

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвасні та на горнища, де прокладені газопроводи: *в наявності*

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастиля та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: *виконано*

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: *перевірено*

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: *перевірено під робочим тиском*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: *проведено*

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. *інструктаж проведений*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ГМ, які підлягають усуненню: *витоки газу усунуто, змащування запірних пристроїв проведено*

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Бойко Т.О.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Кашов М.С.

(прізвище, ініціали)

Савчук Н.Д.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Менд

(підпис)

Каш

(підпис)

Менд

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис)