

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Олександр Мешков
Олександр Мешков
« 20 » 09 2024 р.

АКТ № 41

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Машків. Богдівська ділянка
Мешковського ЧЕБТ.

(найменування об'єкта)

« 20 » 09 2024 р.

Бригада у складі Жанов М.С., Савчук Н.Ю.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Машків. Богдівський
буль. Київська 49
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 25мм - 10м, φ 40мм - 83м, φ 50мм - 23м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20мм - 64м
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад, відбрас,
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: φ 25мм - 3м, φ 40мм - 5м
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведений

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: витоки усунути, змащування запірних пристроїв виконано

Вилісовано попередження: _____

Майстер ВБГ'О

Бойко Т.О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Камов М.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Савчук Н.Ю.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)