



Акт №38

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Мамнів-Подільська дільниця  
Дніпропетровської ЧЕСД  
(найменування об'єкта)

«12» 09 2024 р.

Бригада у складі Савчук Н.Ю., Савчук М.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мамнів-Подільський,  
вул. Київська, 55  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 20мм - 58м, φ 40мм - 102м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи еходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад "Givogas"  
мильма емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: φ 20мм - 4 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горищах, де прокладені газопроводи: *в наявності*

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: *викорано*

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: \_\_\_\_\_

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: \_\_\_\_\_

*перевірено під робочим тиском*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. *інструктаж проведений*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: *змащування запірних пристроїв*  
*викорано*

Випищено попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГ/О

*Байко Т.О.*  
(прізвище, ініціали)

*Михай*  
(підпис)

Члени бригади

*Кашов М.С.*  
(прізвище, ініціали)

*Віт*  
(підпис)

*Савчук М.Ю.*  
(прізвище, ініціали)

*Григор*  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)