



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Богомоцький районський РОВ

(найменування об'єкта)

« 1 » 10 2024 р.

Бригада у складі Мельник Роман І. Ю. Сивачук Леонід В. Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Рахове Шкільного 17

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групок ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 032 - 2 шт, 020 - 20 шт, 015 - 33 шт, 020 - 4,54  
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) Кр. од. 020 - 4 шт

320Н муфта 020 - 6 шт, 2-КДРТ  
(газопроводи ешелонних клітинок (характеристики г-ду))

Квартир 1-5  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Мельник Роман

Та Віктор

- ліквідація виявлених витоків газу: переклад бачка 2-320Н муфта

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горіща, де прокладені газопроводи: перевірено

- розбирання, очищення від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: в корсеї

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очищення, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Венко керо

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проект службового

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не вентиль керо

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Тюнов І.О.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Австєрков В.У.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_ (підпис).

Австєлі Буш М.В. [Signature]  
№ 2-СМ