



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Будинок

(найменування об'єкта)

« 1 » 10 20 29 р.

Бригада у складі слюсар Федор І. Ю. слюсар Маслюк І. В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Рогова Шкільна 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групок ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф32 - 25 см, 20-5,5 см Ф31-5 см - Ф20,
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) Кан Ф20-6 см

Канал 1-4 - 1 не працює
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу ш. робочим тиском приладом методом або мильною емульсією: середня середня

Канал Відрив

- ліквідація виявлених витоків газу: виремонувати 2 канали, 1 згодом усувати

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів:

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горіщах, де прокладені газопроводи: перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: в нормі

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: в нормі

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не всього

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гончар І.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Богачев В.Г.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).

Мисюк О.С. Н.А. М.
Н.Ч. [підпис]
[підпис]