

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РХДЕНКО



«25» 09 2024р.

### Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Сашинофок, вул. Софіївська, буд № 11  
(міжповерхній будинок)

(найменування об'єкта)

«25» 09 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Софіївська,  
буд № 11

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 25 - 8 м.п.; φ 20 - 16 м.п.,  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20 - 4 м.п.,  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу: φ 15 краєм; φ 15 вентік-кофел  
φ 25 - вентік по центр. шахті

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; \_\_\_\_\_

*виконано*

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

*виконано*

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

*перевірено*

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

*випробування під робочим тиском*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

*Інструктаж з абонентами проведено*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

*Чрвешко А.А*

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курінний С.В

(прізвище, ініціали)

Берелет В.О

(прізвище, ініціали)

Ярмолевич В.С.

(прізвище, ініціали)

*Чраф*

(підпис)

*Чрвешко*

(підпис)

*Берелет*

(підпис)

*Ярмолевич*

(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).

*Мешковані Пашаваджянц Олександр  
вн тдмсу відмовились*