

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО



## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Сашигородок, вул. Софіївська, буд № 9  
(житловий будинок)  
(найменування об'єкта)

«24» 09 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Софіївська, буд № 9  
в с. Сашигородок  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32 - 8 м.п.; φ 25 - 45 м.п.; φ 20 - 10 м.п.;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ 20 - 5 м.п.;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 32 - 2 м.п.; φ 20 - 3 м.п.;

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБЛІД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу: φ 32 - мурга / конір. гайка;  
2 м.п. φ 20 - велика мурга / конір. гайка.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проєкту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; \_\_\_\_\_

*виконано*

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

*виконано*

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

*перевірено*

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

*випробування під робочим тиском*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

*інструктаж перевірено з абонентами*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

*Чравченко І.А*  
(прізвище, ініціали)

*Мраф*  
(підпис)

Члени бригади

КурІнний С.В  
(прізвище, ініціали)

*Кучко*  
(підпис)

Берелет В.О  
(прізвище, ініціали)

*Віт*  
(підпис)

Ярмолевич В.С.  
(прізвище, ініціали)

*Звєр*  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).

*Мешкаєні багаторічним Дурішаку  
від тиску відмовились*