

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Боготомшвартирського житлового будинку

(найменування об'єкта)

« 23 » 10 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Гробин А.В., Білоус М.В., Сабудятник В.А., Муробатий З.Б., Базиліон В.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Боготомшвартирського будинку м. Лоштин вул. Промислова 4,
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 мм L = 86 м.п., Ø 25 мм L = 6 м.п.,

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 мм L = 8 м.п., Ø 20 мм L = 44 м.п., - по сходові клітині
Ø 20 мм L = 178 м.п. - по стояках

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 80 мм - 1 шт - за сходами, криш марові Ø 20 мм - 49 шт.
криш марові Ø 25 мм - 4 шт, Ø 20 мм - 12 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; пропанізатор Вивага 25
мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; криш, згоп, контрогайка Ø 25 мм - 9 шт.
криш, контрогайка, муфта Ø 20 мм - 29 шт.,
пропанізатор по стояках - 9 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогам
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогам
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; вимогам, паритет при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. рт. ст. за 5х6 скламо 15 мн. вуг.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: погасити газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Шузи А.П.
(прізвище, ініціали)

Грибик А.В.
(прізвище, ініціали)

Мурованих З.Д.
(прізвище, ініціали)

Слободяник В.А.
(прізвище, ініціали)

Базилук В.В.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мещковий Богданович Будитис

(прізвище, ініціали)

(підпис)

бу тупиу вуловилми
старший майстер Торшівський П.А.