



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок
м. Вінниця вул. Миколайчука 58
(найменування об'єкта)

«17» 10 2024 р.

Бригада у складі Дзюбенко Р.Ю; Дмитрієнко М.В; Діброва С.А;
Даченко В.О; Жулик В.А
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Миколайчука 58
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 8м, Ø20 - 5м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50 - 6м, Ø32 - 24м, Ø25 - 24м. Стояки: Ø25 - 300м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крахи (пробкові): Ø50 - 4шт, (кульові): Ø25 - 1шт, Ø20 - 1шт.

шуртові, з'єднання: Ø50 - 4шт, Ø25 - 1шт, Ø20 - 1шт
скрапи в квартирах: Ø20 - 5шт. (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крак (пробковий): Ø50 - 1шт.
коктургайки: Ø50 - 1шт, Ø25 - 6шт, шуртова: Ø25 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; випорядко
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод ст.
Підіймає тиску ΔP=20 мм вод ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Пройнструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубовані газопроводи

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Лигородський АС
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Дзюбенко РЮ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Лаштрівко МВ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дібрава ІА
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Даченко В.О
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мончук В.А
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа ФДУ муніцип Бршовани со.

Степаненко
Савосер

Савосер Р.В.
Лигородський В.С.
Мончук В.А.
Відк.

[Signature]
(підпис)