



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. І. Михайлика 60
(найменування об'єкта)

«17» 10 2024 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.І.;
Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. І. Михайлика 60
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-26м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-2м, Ø32-8м, Ø25-8м. Стойки: Ø25-100м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крайні (пробкові): Ø50-2м, Ø25-4м.

лифтові з'єднання: Ø50-2м, Ø25-4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милька вищівіє

та прилад "Норд 615"

- ліквідація виявлених витоків газу; крайні (пробкові): Ø50-1м,
Ø25-3м. кохурка: Ø25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод ст.
Надіяне тиску p=20 мм вод ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Гідродержавний АС
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

[Signature]
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
С.І.І. [Signature]
С.І.І. [Signature]
С.І.І. [Signature]
С.І.І. [Signature]