



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ №15
м. Вінниця вул. Ар. Ангела №6 корпус 1
(найменування об'єкта)

« 8 » 11 20 24 р.

Бригада у складі Алексеев О. Ю.; Веселовський В. Ю.;
Квартус С. М.; Дімітрієнко М. В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ №15
м. Вінниця вул. Ар. Ангела №6 корпус
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 89-47м; ф 32-35м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталею: ф 32-180м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (обарки): ф 32-7м

Крани в квартирах: ф 20-11м (шарові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад Vibra GAS

- ліквідація виявлених витоків газу; Не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'єкту
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено над робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Не виявлено

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Веселовський В.У.

(прізвище, ініціали)

Званчук С.М.

(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Званчук Р.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

