



ЗАТВЕРДЖЕНО

«23» 10 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця вул. Келецька №108
(найменування об'єкта)

« 23 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В., Діброва С.А.,
Матвійчук А.В., Кусеров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ м. Вінниця вул. Келецька №108
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-20м; φ40-20м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ32-4м; φ20-20м; Стойки: φ20-150м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ40-4; φ20-12м.
Муфтові з'єднання: φ40-4; φ20-12м.
R (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією та приладом "Vibra GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ20-3м; φ40-1м;
Констрайка: φ20-4м; Муфта: φ40-2м; φ20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робування газопровода

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)

Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Кусєров. А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Іванченко В.В.
(прізвище, ініціали)
[Підпис]
(підпис)
Майстер
слюсар
Чушко В.В.
Кусєров А.В.