

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



20 24 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО вул. Рекельська 60 обладнання

« 21 » 10 20 24 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Намгун СВ, Трохін О.Б

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Рекельська 60

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-30м, Ø67-25м, Ø50-2м, Ø40-12м, Ø25-3м, Ø20-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø40-12м, Ø25-4м, Ø25-225'ем (своєм)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø40-6м, Ø25-18м, Ø20-2м, крім Ø20-7м сходових Ø40-6м, Ø25-18м, Ø20-2м (своєм)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: крім Ø25-3м, Ø20-1м, Ø40-1м

- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø25-3м, Ø25-6м, Ø40-1м, Ø20-1м, сходових Ø25-3м, Ø40-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у відвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виможено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; p=800 мм в.ст., p=10 мм в.ст. t=526
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вразі неструктуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: коорсерадування керування

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Роджесев ОФ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Кашаєв СВ
(прізвище, ініціали)
Тюкеєв ОВ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Signature] [Signature]
(прізвище, ініціали) (підпис)