



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. Мелешка 61

«21» 10 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Олександрович О.В.
Ромашинський О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Мелешка 61
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-15 м, Ø50-20 м, Ø25-7 м.

Ø32-14 м, Ø25-10 м.
Ø25-180 м (стале)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім Ø40-1 м, Ø25-8 м, Ø15-1 м, Ø15-9 м (абонент)
мешканці Ø40-1 м, Ø25-8 м, Ø15-1 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приладів, встановлених, мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: улам Ø25-2 м, улам Ø25-2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та облаштування, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст, tP=10 мм в.ст, t=500
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. встановлено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пофарбувати шарварк

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родішев О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Олександров М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Родішев О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Джурович Е.С.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)