



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО бул. Келецька 64

(найменування об'єкта)

«10» 10 2024 р.

Бригада у складі Мухомасов В. М. Мухомасов В. О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті бул. Келецька 64

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-30м, Ø50-28м, Ø40-7м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø40-5м, Ø25-20м.
Ø25-230м (своєчас)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø40-5м, Ø25-18м, Ø20-4м (своєчас)
лифтова Ø40-5м, Ø25-18м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладним методом або мильною емульсією: прихвостини, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø25-12м, 1/8 Ø40-4, Ø25-5м, лифтова Ø25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: p=500 мм в.ст., p=100 мм в.ст., t=576
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. робота виконана

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: корозія на муфтах

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Гуржеев О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Місєнін С.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Александров В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Юочаров Ф.А.
(прізвище, ініціали) [Підпис]
(підпис)

