



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Гуртожиток
м. Вишневе вул. Київська 130
(найменування об'єкта)

«11» 10 2024 р.
Бригада у складі Мустілак В.М.; Пляхвіч О.Б.;
Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вишневе вул. Київська 130
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 39 м, Ø 20 - 15 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø 25 - 20 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø 20 - 1шт., (цувьові): Ø 20 - 1шт.
шуртові з'єднання: Ø 20 - 2шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø 32 - 1шт, Ø 20 - 1шт.
шуртові з'єднання: Ø 32 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод ст
Надіяте тиску ΔP=20 мм вод ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прієструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Тигородецький А.С</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Мустілок В.М</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Ліохіх О.Б</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Таланчук О.Р</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ваді тигородецький
 (прізвище, ініціали) (підпис)

См. зна. Тигородецький Р.В
 майстер А.С. Тигородецький
Ліохіх О.Б.