

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод. ст.
Підієма тиску p=20 мм вод. ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. креслювало

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Регулювання газопровода

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Рибіренко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мустіпан В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ліценко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Авдеева О.І.

(прізвище, ініціали)



[Підпис]
(підпис)