



**Акт**

про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО вул. Б. Свободи 6 <sup>обладнання</sup>

« 21 » 10 20 24 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Лисенчук ЄМ, Веселовський ВІ  
Алексєєв ОРО, Кашаєв ІМ  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

свідчала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Б. Свободи 6  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-2м, φ80-76м, φ50-74м  
φ40-72м, φ32-149м, φ20-22м, φ76-105м  
φ32-525м (середній)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кран φ32-25мм, φ20-10мм  
терморіг φ32-25мм, φ20-10мм  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: приладом ВІК-1000
  - ліквідація виявлених витоків газу: кр φ20-2мм, φ32-10мм



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: вимогами
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Р=200 мм в ст.др. = 10 мм в.с., t=57б
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вимогами

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: корекція газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Гордаль О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Заміра С.М.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Месіаєв С.М.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Висоць О.О.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Калос А.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Висоць О.О.

Синица І.І.  
майстер  
слюсар

(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)  
Гордаль О.В.  
Калос А.А.