



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. Тимофіївська 6
(найменування об'єкта)

«24» 10 2024 р.

Бригада у складі Касюк А.А., Дубовенко В.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Тимофіївська 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø65-245 м, Ø32-42 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø25-240 м (сталева)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кран Ø32-20 мст
сепаратор Ø32-20 мст

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приладом «Віктор»;
емulsion емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: сепаратор Ø32-6 мст,
кран Ø32-10 мст

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P = 500 мм в.ст., ΔP = 10 мм в.ст., t = 5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. крім невідомо

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою БМ, які підлягають усуненню: координувати газопровід

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Гордієв О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Калюк А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Дубович Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гур Ніжич В.М.

См. інструкції
См. інструкції
См. інструкції

[Signature] (підпис)
Гордієв О.А.
Дубович Р.Ю.