

Старший інженер  
"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
18.08.2024  
«15» 11 2024 р.  
АКТ  
Інспекційний  
№ 45.05721  
ЖИРИНСЬКЕ УЕТУ  
М. ЖИРИНЦІ

Акт №49

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Момелів-Подільський  
вул. Вокзальна, 34  
(найменування об'єкта)

«15» 11 2024 р.

Бригада у складі Жолов М.С., Савчук Н.Ю.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Момелів-Подільський  
вул. Вокзальна, 34  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø20мм-130м, Ø25-30м, Ø50мм-12,5м, Ø100мм-100м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20мм-88м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приміао, "Вітчодас"  
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø20мм-8шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; проведено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведений

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: витоки газу у щілинах, змащування запірних пристроїв, проведення прокладки газопроводів.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Бойко Т.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Камов М.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Савчук Н.Ю.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис).