



"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
[Signature]  
20 24 р.

**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО М. шосе 94<sup>с</sup>/2

« 11 » 11 20 24 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Таракіх О.В., Мідрісаво М.В

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті  
вуд. М. шосе 94<sup>с</sup>/2  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-80 см, Ø40-28 см

Ø40-180 см (увідний газопровід (характеристики г-ду))  
(сюрени)

кріпе Ø40-9 см (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: кріпе, вогорез;  
мильна емульсія
  - ліквідація виявлених витоків газу: \_\_\_\_\_

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; а перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; неу робочому тиску
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. адресою

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають успішно: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Роджівський О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Коваленко О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Медведєва М.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

[Signature]  
(прізвище, ініціали)



(підпис)