



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
Вішківці Хутори вул. Келшівське шосе 94* корп. 3
(найменування об'єкта)

«12» 11 2024 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Волчук В.А.;
Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Вішківці Хутори
вул. Келшівське шосе 94* корп. 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø150-3м, Ø120-60м, Ø40-45м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø40-200м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (венті): Ø40-9шт. крани в квартирах: Ø20-3шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милька емульсія

та прилад „Vibro GAS“

- ліквідація виявлених витоків газу; _____

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Тіг робили тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усунешню: _____

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Тигроградський АС</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Доценко В.О</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Залуж В.А</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Кучеров АВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [підпис]
(прізвище, ініціали) [підпис]
(підпис)

